

## Bezpieczeństwo i higiena pracy:



w szpitalu



na rafineriach



na budowach



na produkcji



Pawłowski BHP ppoz. tel. 787-499-003 e-mail: [biuro@pawlowskibhp.pl](mailto:biuro@pawlowskibhp.pl)

## Jak często kontrole urządzeń przeciwpożarowych w Twojej firmie?

To, że wyposażenie przeciwpożarowe powinno być raz na jakiś czas kontrolowane, wiedzą wszyscy.

I trzeba przyznać, że w tym zakresie, w szczególności przy przeglądach i czynnościach konserwacyjnych można wskazać na wiele patologii. Niestety.



Trochę jest to też wina klientów, którzy oczekują „podbicia gaśnic”. Nie zmienia to faktu, że jest to przegląd i wynik powinien być albo pozytywny, albo negatywny. I takie podejście jest zdecydowanie najbardziej korzystne dla klienta. Dlaczego? Niech za przykład posłuży relację pracownika jednej z firm, dla których wykonywaliśmy naprawę gaśnic oraz przegląd- w firmie tej pojawił się pożar, ale niestety 6 gaśnic nie zadziałało. To spowodowało, że pożar się rozprzestrzenił i powstały większe straty w mieniu firmy. Pracownik zwrócił również uwagę na fakt, że gaśnice chwile przed powstaniem tego pożaru „przechodziły przegląd i pracownik serwisu przyklejał nalepki na gaśnice” (nie dotyczyło to naszej firmy 😊). Po kilku pytaniach dowiedzieliśmy się, że właściwie przegląd polegał tylko i wyłącznie na przyklejeniu kontrolki.

Innym razem z kolei zadzwonił klient, który prosił, abyśmy udostępnili mu kontrolki na gaśnice, a on sam sobie je umieści na gaśnicy- tylko gdzie tutaj przegląd? W każdym przypadku warto pamiętać po co jest to wyposażenie. Ono ma pomóc w ochronie zdrowia i życia osób stąd nie powinno być mowy o braku rzetelności w wykonanych czynnościach. Poza tym sami nie chcielibyśmy odpowiadać za ewentualne roszczenia z tytułu ewentualnego powództwa cywilnego.

Strona 1 z 2

<https://sosnowiec-bhp.pl>

UWAGA: dokument chroniony prawami autorskimi.

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi zgromadzonymi materiałami na naszej stronie  
www: <https://sosnowiec-bhp.pl/publikacje-bhp-pawlowski-bhp-ppoz.html>

Zapraszamy do skorzystania z usług BHP i przeciwpożarowych, więcej informacji można znaleźć:

<https://sosnowiec-bhp.pl/uslugi-bhp-ppoz.html>

Stąd zawsze należy posiadać w pełni sprawne urządzenia przeciwpożarowe. I argumentem tutaj nie powinien być tylko przypadek tej firmy, w której powstał pożar, ale również należy wskazać na fakt, że ustawodawca wpisał do przepisów przeciwpożarowych obowiązek utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym urządzenia przeciwpożarowe. Ponadto określono również termin dokonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych, które powinny być realizowane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Niemniej jednak prócz wymogu prawnego dotyczącego wykonywania przeglądów rocznych urządzeń przeciwpożarowych warto pamiętać, że sam producent również może także wskazywać jak często powinny być realizowane przeglądy urządzeń przeciwpożarowych. I spotkał się już z wyposażeniem, które zgodnie z wymaganiami producenta powinno przechodzić przeglądy nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Czy w tym przypadku pracodawca powinien stosować się do zaleceń producenta tego wyposażenia? Oczywiście! Stąd w przypadku, kiedy będą realizowane czynności kontrolno-rozpoznawcze przez Państwową Straż Pożarną, pracodawca będzie musiał udowodnić, że faktycznie takie przeglądy realizowane były zgodnie z wytycznymi producenta.

Gaśnice proszkowe, bo znów do nich wrócimy, prócz tego że powinny przechodzić przeglądy roczne, także powinny być serwisowane lub wymieniane na nowe zgodnie z wymaganiami producenta tych gaśnic. I nie chodzi tutaj o stan butli zaworu czy ewentualnie miernika i elastycznego węża jeśli gaśnica jest w niego wyposażona. Wymóg ten związany jest z trwałością proszku gaśniczego, który znajduje się w jej wnętrzu. W większości przypadków wymiana proszku gaśniczego powinna być realizowana co najmniej raz na 5 lat. I tego już zazwyczaj nasi klienci nie wiedzą. Zdarza się, że przekazują do przeglądu gaśnice 10-cioletnie, 15-nastoletnie, a w jednym przypadku trafiła się gaśnica znacznie starsza (bez wymaganego serwisu), dziwiąc się jednocześnie, dlaczego przegląd gaśnicy jest z wynikiem negatywnym.

Jakie urządzenia powinny przechodzić przeglądy nie rzadziej niż raz w roku?

- gaśnice,
- drzwi przeciwpożarowe,
- klapy dymowe,
- bramy pożarowe,
- instalacja tryskaczowa,
- hydranty,
- centrale ppoz..
- oraz pozostałe, które spełniają wymagania definicji dla urządzenia przeciwpożarowego.

W przypadku pytań i sugestii, zachęcamy Państwa także do kontaktu z nami. Dane kontaktowe można odnaleźć pod adresem: <https://sosnowiec-bhp.pl/kontakt.php>.

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi zgromadzonymi materiałami na naszej stronie  
www: <https://sosnowiec-bhp.pl/publikacje-bhp-pawlowski-bhp-ppoz.html>

Zapraszamy do skorzystania z usług BHP i przeciwpożarowych, więcej informacji można znaleźć: